

様式第4（第8条関係）

違反対象物一覧表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			その他
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等	
魚秀	弥富市稲吉一丁目10番地	自動火災報知設備 未設置	消防法 第17条第1項	防火対象物全体	自動火災報知設備が未設置のため 火災の早期発見が遅れ、避難や初期 消火に影響が生じるおそれがある。
Y-Tビル	弥富市鯛浦町南前新田27番地	自動火災報知設備 未設置	消防法 第17条第1項	防火対象物全体	自動火災報知設備が未設置のため 火災の早期発見が遅れ、避難や初期 消火に影響が生じるおそれがある。